


Regione
Lombardia

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA



1602400124812

Dati proprietario

Nome e cognome -
Ragione sociale Imm. La Luna srl
Indirizzo via Bosco Frati
N. civico 14
Comune Dalmine
Provincia BG
C.A.P. 24044
Codice fiscale / Partita IVA 02993390166
Telefono 035892051

ALLEGATO 'B'
REP. N.° 67497
RACC. N.° 25721

Catasto Energetico Edifici Regionale

Codice identificativo 16024 - 001248 / 12
Registrato il 20/02/2012
Valido fino al 20/02/2022

Dati Soggetto certificatore

Nome e cognome Marco Bonomi
Numero di accreditamento 3883


Dati catastali

Comune catastale BERGAMO Sezione Foglio 42 Particella 16401
Subalterni da a da a da a da a


Dati edificio

Provincia Bergamo
Comune BERGAMO
Indirizzo VIA DEI BERSAGLIERI, 14
Periodo di attivazione dell'impianto 15 ottobre - 15 aprile
Gradi giorno 2533(GG)
Categoria dell'edificio E.1(1)
Anno di costruzione Dopo il 2006
Superficie utile 84.65 [m²]
Superficie disperdente (S) 236.47 [m²]
Volume lordo riscaldato (V) 338.01 [m³]
Rapporto S/V 0.70 [m²]
Progettista architettonico geom. Diego Federici
Progettista impianto termico geom. Paolo Pea
Costruttore Impresa Edil G.E.L.P. s.n.c.

Mappa




Classe energetica - EP_n Zona climatica E



Valore limite del fabbisogno per la climatizzazione invernale: 83.95 [kWh/m²a]


Classe energetica - ET_c



Richiesta rilascio targa energetica

☐ Secondo quanto sancito al punto 11 della DGR VIII/5018 e s.m.i., si richiede, all'Organismo di accreditamento, il rilascio della targa

Emissioni di gas ad effetto serra in atmosfera - CO_{2,eq}



CESTEC


CANED
Certificazione Energetica e mappe ENEC

Pagina 1/2

www.caned.it

ATTESTATO DI
CERTIFICAZIONE ENERGETICA

valido fino al 20/02/2022



Regione
Lombardia

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA



1602400124812

valido fino al 20/02/2022

ATTESTATO DI
CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Indicatori di prestazione energetica

Fabbisogno annuo di energia termica	
Climatizzazione invernale ET_{in}	37.18 [kWh/m ² a]
Climatizzazione estiva ET_{e}	12.83 [kWh/m ² a]
Acqua calda sanitaria ET_{ac}	19.95 [kWh/m ² a]
Fabbisogno di energia primaria	
Climatizzazione invernale EP_{in}	41.77 [kWh/m ² a]
Climatizzazione estiva EP_{e}	[kWh/m ² a]
Acqua calda sanitaria EP_{ac}	29.82 [kWh/m ² a]
Contributi	
Fonti rinnovabili EP_{ren}	10.01 [kWh/m ² a]
Efficienza media	
Riscaldamento $\eta_{gt,r}$	89.00[%]
Acqua calda sanitaria $\eta_{gt,ac}$	67.00[%]
Riscaldamento + Acqua calda sanitaria $\eta_{gt,r+ac}$	80.00[%]
Totale per usi termici EP_t	71.60 [kWh/m ² a]
Altri usi energetici	
Illuminazione EP_l	0.00 [kWh/m ² a]

Specifiche impianto termico

Tipologia impianto	Riscaldamento	ACS	Combinato
Sistema di generazione			
☐ tradizionale			
☐ multistadio o modulante			
numero generatori			
potenza termica nom. al focolare			
combustibile utilizzato			
☒ condensazione			
☒ multistadio o modulante			
numero generatori			
potenza termica nom. al focolare			
combustibile utilizzato			
☐ pompe di calore			
numero generatori			
C.O.P. / G.U.E.			
combustibile utilizzato			
☐ teleriscaldamento			
combustibile utilizzato			
☐ cogenerazione			
consumo nom. di combustibile			
combustibile utilizzato			
☐ ad alimentazione elettrica			
potenza elettrica assorbita			
☐ altro (si veda campo note)			

Possibili interventi migliorativi del sistema edificio impianto termico

	Intervento	Superficie interessata (m ²)	Prestazioni U (W/m ² K) η [%]	Risparmio EP _t [%]	Priorità intervento	Classe energetica raggiunta	Riduzione CO ₂ [%]
Involucro	Coibentazione delle strutture opache verticali rivolte verso l'esterno						
	Coibentazione delle strutture opache verticali rivolte verso ambienti non riscaldati						
	Coibentazione delle strutture opache orizzontali rivolte verso l'esterno						
	Coibentazione delle strutture opache orizzontali rivolte verso ambienti non riscaldati						
	Coibentazione della copertura						
	Sostituzione delle chiusure trasparenti comprensivo di infissi rivolte verso l'esterno						
Impianto	Sostituzione generatore di calore						
	Sostituzione/adeguamento del sistema di distribuzione						
	Sostituzione del sistema di emissione						
	Installazione/sostituzione VMC						
FER	Installazione impianto solare termico						
	Installazione impianto solare fotovoltaico						
TOT.	Sommatoria di tutti gli interventi ipotizzati						
Note	La priorità degli interventi relativi alle caselle non compilate è trascurabile.						

Note

Firma

Il Soggetto certificatore dichiara sotto la propria responsabilità - a norma degli artt. 46 e 47 del d.p.r. N. 445/2000 - e nella consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di aver redatto il presente attestato in conformità alla DGR n.VIII/5018 e s.m.i.

Soggetto certificatore
Marco Bonomi

[Firma]

Il presente attestato documenta l'avvenuto pagamento, da parte del Soggetto certificatore incaricato, del contributo di euro 10,00 dovuto all'Organismo regionale di accreditamento e ha stesso valore di ricevuta del Catasto Energetico Edifici Regionale.

CESTEC

CESTEC
Certificazione Energetica a pag. 10/10

Pagina 2/2

www.cened.it